



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a

Politiche del Marmo, Sport

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28.09.2017 CONVOCATA ALLE ORE 12.30 Svoltasi in sopralluogo esterno presso la Palestra Dogali di Carrara

Oggetto: SPORT

O.D.G.:

1. Sopralluogo presso la struttura sportiva "Palestra Dogali " di Carrara.
2. Varie ed eventuali

Sono presenti per la Commissione 3^a i consiglieri: Rossi Francesca (in sostituzione di Dell' Amico Stefano), Guerra Tiziana, Del Nero Daniele, Paita Marzia Gemma, Spattini Nives, Bottici Cristiano, Spediacci Gianenrico.

Assente: Lorenzoni Maurizio

Alla seduta partecipa l'assessore per le Politiche del Marmo, Sport l' Avv. Alessandro Trivelli, il dipendente del settore Sport Antonio Fiorani, il geom. del settore Opere Pubbliche Ratti Riccardo

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Claudia Orlandi.

La seduta ha inizio alle ore 12.30.

Punto 1)

La seduta si svolge presso la Palestra Dogali sita in Carrara, la palestra si trova all'interno di una struttura scolastica e ha due accessi uno interno dalla scuola e uno esterno dalla strada pubblica, la porta di accesso è protetta da una inferriata per impedire l'accesso a vandali.

Vice- presidente Guerra chiede a Ratti e a Fiorani di illustrare la struttura

Ratti: illustra lo stato attuale degli spogliatoi, maschile e femminile utilizzati anche dalle squadre; sono in buone condizioni fatta eccezione per i controsoffitti che sono completamente distrutti per atti dei soggetti che vi accedono infatti quelli degli arbitri sono in buone condizioni. Le tubature presenti alle altezze dei soffitti sono quelle della casa dello studente di proprietà del Comune, situata ai piani superiori

Bottici sono un pericolo le tubature di servizio ai piani superiori? l'aspiratore presente è a norma?

Paita: chiede se le porte sono a norma

Ratti: le tubature non sono un pericolo; l'aspiratore è a norma. Fa presente che i danni sono causati da atti vandalici su porte e strutture. I bagni per il pubblico infatti sono in buone condizioni, si evidenzia il fatto che non è presente accesso per persone disabili. Le porte non sono a norma.

La struttura del campo da gioco è stata fatta nel 2003 poco prima dell'alluvione a seguito della quale ha subito alcuni danni e sarebbe da rifare. Il tetto è stato rifatto tutto e l' illuminazione è presente. L'uscita di sicurezza del campo è stata aggiustata più volte, ma spesso è danneggiata



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a

Politiche del Marmo, Sport

Fiorani : l'impianto di riscaldamento è collegato con l'impianto della scuola

Ratti: per quanto attiene alle fognature esterne fa presente che sotto la strada vi sono dei problemi per quanto riguarda la ricezione per cui spesso capita che il deflusso delle acque scure non avvenga in modo regolare ma li è necessario intervenire con un'opera di rifacimento totale.

Spediacci : deve essere aggiustata la fognatura esterna e quello è un intervento di manutenzione straordinaria

Il vice-presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.15

Il Segretario
Claudia Orlandi

Il Presidente
della Commissione Consiliare 3^a
Dell'Amico Stefano